SPECIFICHE TECNICHE

DATI TECNICI PRINCIPALI:

- **SISTEMA ELETTRICO:** ☐ TRIFASE ☐ MONOFASE — **- SIST. DI DISTRIBUZ. ALIM.:** ☐ TNS ☐ TNC ☐ TT

- **ALIMENTAZIONI ESTERNE PRESETI NEL QUADRO ELETTRICO, COME DA PROGETTO:** ☐ UNA ☐ DUE ☐ TRE ☐ .....

☐ 1 ALIM. ESTERNA — SIGLA INTERRUTTORE GENERALE DI TALE CIRCUITO: .....

TENSIONE NOMINALE ☐ .....V ☐ C.C. ☐ 50Hz ☐ .....Hz

CORRENTE NOMINALE ☐ A

CORRENTE Icc: ☐ KA ☐ CONDIZIONATA:

☐ DA DISPOSIT. MAGNETICO ☐ DA FUSIBILE ☐ INTERNO QUADRO ☐ ESTERNO QUADRO

TENSIONE NOMINALE D'ISOLAMENTO: ☐ KV

☐ 2 ALIM. ESTERNA — SIGLA INTERRUTTORE GENERALE DI TALE CIRCUITO: .....

TENSIONE NOMINALE ☐ .....V ☐ C.C. ☐ 50Hz ☐ .....Hz

CORRENTE NOMINALE ☐ A

CORRENTE Icc: ☐ KA ☐ CONDIZIONATA:

☐ DA DISPOSIT. MAGNETICO ☐ DA FUSIBILE ☐ INTERNO QUADRO ☐ ESTERNO QUADRO

TENSIONE NOMINALE D'ISOLAMENTO: ☐ KV

☐ 3 ALIM. ESTERNA — SIGLA INTERRUTTORE GENERALE DI TALE CIRCUITO: .....

TENSIONE NOMINALE ☐ .....V ☐ C.C. ☐ 50Hz ☐ .....Hz

CORRENTE NOMINALE ☐ A

CORRENTE Icc: ☐ KA ☐ CONDIZIONATA:

☐ DA DISPOSIT. MAGNETICO ☐ DA FUSIBILE ☐ INTERNO QUADRO ☐ ESTERNO QUADRO

TENSIONE NOMINALE D'ISOLAMENTO: ☐ KV

IDENTIFICAZIONE CONDUTTORI.

-TIPO DI CAVO: ☐ N07V-K ☐ N07G9-K ☐ .....

- CIRCUITI DI POTENZA CORRENTE ALTERNATA 230/400 Vac	FASI L1/L2/L3 – NERO	NEUTRO N – CELESTE/BLU	PE – GIALLO/VERDE
- CIRCUITI AUSILIARI CORRENTE ALTERNATA 230 Vac	FASI L1/L2/L3 – NERO	NEUTRO N – CELESTE/BLU	PE – GIALLO/VERDE
- CIRCUITI AUSILIARI CORRENTE ALTERNATA 24 Vac	ROSSO		PE – GIALLO/VERDE
- CIRCUITI AUSILIARI CORRENTE CONTINUA 24 Vdc	CELESTE/BLU		PE – GIALLO/VERDE
- CIRCUITI AUSILIARI DI INTERCONNESSIONE ALIMENTATI DA UNA SORGENTE ESTERA		ARANCIONE	PE – GIALLO/VERDE
- CIRCUITI AMPEROMETRICI			NERO CON ANELLINO TERMORESTRINGENTE GRIGIO

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- CARPENTERIA ☐ METALLICA ☐ ISOLANTE

- MARCA: VEDI PROGETTO **-ACCESSIBILITA':** ☐ FRONTE ☐ RETRO **- GRADO DI PROTEZIONE:** IP ☐ IK ☐

- CONDIZIONI DI SERVIZIO PER L'INSTALLAZIONE: ☐ DA ESTERNO ☐ DA INTERNO – IN LOCALE TECNICO ADEGUATO

- PROTEZIONI CONTATTI DIRETTI ESTERNO QUADRO INVOLUCRO E BARRIERE

- PROTEZIONI CONTATTI DIRETTI DOPO LA RIMOZIONE DI PORTE O INVOLUCRI APPARECCHIATURE E CABLAGGIO

- PROTEZIONI CONTATTI INDIRETTI

☐ TUTTI I CIRCUITI INTERNI AL QUADRO SONO DOTATI DI INTERRUZIONE AUTOMATICA DELL'ALIMENTAZIONE

☐ NON TUTTI I CIRCUITI INTERNI AL QUADRO SONO DOTATI DI INTERRUZIONE AUTOMATICA DELL'ALIMENTAZIONE

FAC-SIMILE

Si declina ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da non corretta installazione, manutenzione o manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenza di manutenzione, o riparazioni periodiche.